

EXP022/2017/19 Obra para la construcción del "Proyecto de ejecución de pista polideportiva cubierta y aulas de deporte para el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Puerto Real" de la Universidad de Cádiz

Ante consultas planteadas por los licitadores al presente procedimiento, les facilitamos a continuación la siguiente información:

1. Uno de los criterios de valoración es la mejora del pavimento deportivo a instalar tanto en la zona polideportiva como en las salas de fitness. Si bien este tipo de mejora se indica en el "Documento explicativo de mejoras", no vemos en las mediciones del presupuesto ningún tipo de pavimento a instalar, por lo que entendemos que no se trata de una mejora de las calidades del pavimento, sino de la instalación de este con las características definidas en el documento citado. Asimismo, en caso de no ofertar dicha mejora los pavimentos serían los de la solera de hormigón y losa de hormigón con chapa colaborante.

Sobre la Mejora del pavimento deportivo a instalar tanto en la zona polideportiva como en las salas de fitness, efectivamente, el acabado que contempla el proyecto sería hormigón, para el caso de la Pista el de la solera y para el caso de las Aulas fitness el de forjado. Por ello, en el caso de ofrecer por parte de su empresa la mejora propuesta se deberá incorporar a fin de mejorar estas superficies de hormigón la colocación de un pavimento deportivo con las características que se definen según corresponda a zona Pista o Aulas junto con los demás elementos que se contemplan en el "Documento explicativo" para dicha mejora.

2. Entendemos que la mejora referida a las características de protección frente al ambiente marino de las chapas de fachada se realiza sobre las unidades previstas en el presupuesto con las características citadas y adicionalmente con la protección para el citado ambiente.

La Mejora referida a las características de protección frente al ambiente marino de las chapas de fachada, como se indica y así se recoge en la mejora, se trata de incrementar las propiedades contempladas en el proyecto para el acabado del cerramiento de fachada, a fin de aumentar sus propiedades de resistencia frente al ambiente salino costero de la zona.