

NECESIDADES LABORATORIO CADIZ												
DEPENDENCIA GAS	argon		H2		AIRE MEDICINAL		N2		CO2		VACIO	
	COSUMO	TOTAL M³/h	COSUMO	TOTAL M³/h	COSUMO	TOTAL M³/h	COSUMO	TOTAL M³/h	COSUMO	TOTAL M³/h	COSUMO	TOTAL M³/h
LABORATORIOS	10x0,03x10	4	10*12*0,04	4,80	22x1,2	26,40	6x0,03x10	1,80	15x0,03x10	4,5	04x60x4)/100	2,40
CONSUMO TOTAL M³/h.....		4		4,80		26,40		1,80		4,50		2,40