DAIKIN
RXS50L

Conducto chapa galvanizada 0,8 mm
aislada con Climaver CLOMCOVER Roll Alu2 45mm
1000x400

Silenciador acústico disipativo
atenuación de 18 dB a frecuencia 125Hz
Caudal 6.000 m³/h

Conducto Climaver NETO
950x400

Conducto Climaver NETO
950x400

Conducto Climaver NETO
950x400

Conducto Climaver NETO
550x400

Conducto Climaver NETO
350x400

Conducto Climaver NETO
350x400

Conducto Climaver NETO
950x400

3,27

En la zona de falso techo desmontable, así como en la zona exterior, se dispondrán registros de limpieza o aperturas de servicio en los conductos.

Difusor lineal
Madel Laif
1000 mm
v=2,94 m/s
Q=140m³/h

Conducto Climaver NETO
350x400 | 350x200 | 350x200 | 350x200 | 350x200 | 350x200 | 350x200 | 300x200 | 250x200 | 200x200 | 100x200

Ø160

6,04 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 0,91

Difusor lineal
Madel Laif
1000 mm
v=2,94 m/s
Q=140m³/h

Difusor lineal
Madel Laif
1000 mm
v=2,94 m/s
Q=140m³/h

Difusor lineal
Madel Laif
1000 mm
v=2,94 m/s
Q=140m³/h

600x600
v=1,44 m/s
Q=1507,50m³/h

Conducto Climaver NETO
700x400

Conducto Climaver NETO
700x300

Conducto Climaver NETO
700x200

1,19 | 3,46 | 3,53 | 3,10

DAIKIN
FQS50C

SALÓN DE GRADOS. PLANTA BAJA. ESCALA 1/50

NOTAS.—

Las cotas de los conductos son siempre interiores.
Los conductos interiores son de fibra Climaver NETO.
Los conductos exteriores son de chapa galvanizada de 0,8mm de espesor aislados con Climaver CLIMCOVER Roll Alu2 de 45 mm de espesor.
Todos los conductos interiores se anclarán al forjado mediante dispositivos especiales con amortiguación.
En la unión de conductos de fibra y de chapa se dispondrá una junta antivibratoria en fuelle.
Todas las rejillas de impulsión dispondrán de sistema de regulación de caudal.

PROYECTO EJECUCIÓN REMODELACIÓN FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. PLAZA FRAGELA 9 — CÁDIZ

PLANO: INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
SALÓN DE GRADOS. PLANTA GENERAL

PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

FECHAS: FEB-16

ESCALA: S. E.

PLANO: IC 1

VILCHES ARQUITECTOS SL
GUILLERMO VILCHES COCOVI
PAULA VILCHES RODRIGUEZ
ENRIQUE PIÑA JIMÉNEZ
ESTUDIOS
JOSE JAVIER GONZÁLEZ-OUTÓN COCA
JUAN CARLOS PINTO PAREJA

vilches arquitectos sl alameda apodaca,15-3A c ádiz 11003 956.22.03.03 fax 956.22.04.01 alameda@vilchesarquitectos.es B11488582