RESUMEN DE DATOS CLIMÁTICOS ANUALES (DÍAS TIPO)

EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C)									
Hora	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	20,9	22,2	24,3	25,6	26,2	26,2	25,1	23,3	20,3
2	20,4	21,8	23,8	25,2	25,8	25,8	24,7	22,8	19,8
3	20,0	21,3	23,3	24,7	25,3	25,3	24,2	22,3	19,4
4	19,5	20,8	22,9	24,2	24,8	24,8	23,7	21,9	18,9
5	19,0	20,4	22,4	23,8	24,4	24,4	23,3	21,4	18,4
6	18,6	19,9	21,9	23,3	23,9	23,9	22,8	20,9	18,0
7	20,5	21,9	23,9	25,3	25,9	25,9	24,8	22,9	19,9
8	22,5	23,8	25,8	27,2	27,8	27,8	26,7	24,8	21,9
9	23,7	25,1	27,1	28,5	29,1	29,1	28,0	26,1	23,1
10	25,0	26,3	28,3	29,7	30,3	30,3	29,2	27,3	24,4
11	26,4	27,7	29,7	31,1	31,7	31,7	30,6	28,7	25,8
12	27,8	29,1	31,1	32,5	33,1	33,1	32,0	30,1	27,2
13	28,9	30,2	32,2	33,6	34,2	34,2	33,1	31,2	28,3
14	30,0	31,3	33,3	34,7	35,3	35,3	34,2	32,3	29,4
15	30,6	31,9	33,9	35,3	35,9	35,9	34,8	32,9	30,0
16	30,0	31,3	33,3	34,7	35,3	35,3	34,2	32,3	29,4
17	29,4	30,8	32,8	34,2	34,8	34,8	33,7	31,8	28,8
18	28,9	30,2	32,2	33,6	34,2	34,2	33,1	31,2	28,3
19	27,7	29,0	31,0	32,4	33,0	33,0	31,9	30,0	27,1
20	26,5	27,8	29,8	31,2	31,8	31,8	30,7	28,8	25,9
21	25,3	26,6	28,6	30,0	30,6	30,6	29,5	27,6	24,7
22	24,1	25,4	27,4	28,8	29,4	29,4	28,3	26,4	23,5
23	22,7	24,1	26,1	27,5	28,1	28,1	27,0	25,1	22,1
24	21,4	22,7	24,7	26,1	26,7	26,7	25,6	23,7	20,8

EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C)									
Hora	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	17,4	18,2	19,0	20,1	20,1	20,1	19,5	18,5	17,1
2	17,4	18,2	19,0	20,1	20,1	20,1	19,5	18,5	17,1
3	17,4	18,2	19,0	20,1	20,1	20,1	19,5	18,5	17,1
4	17,4	18,2	19,0	20,1	20,1	20,1	19,5	18,5	17,1
5	17,4	18,2	19,0	20,1	20,1	20,1	19,5	18,5	17,1
6	17,4	18,2	19,0	20,1	20,1	20,1	19,5	18,5	17,1
7	17,5	18,3	19,1	20,2	20,2	20,2	19,6	18,6	17,2
8	17,6	18,4	19,2	20,3	20,3	20,3	19,7	18,7	17,3
9	17,8	18,6	19,5	20,6	20,6	20,6	20,0	18,9	17,6
10	18,1	18,9	19,7	20,8	20,8	20,8	20,2	19,2	17,8
11	18,6	19,4	20,3	21,4	21,4	21,4	20,8	19,7	18,4
12	19,2	20,0	20,8	21,9	21,9	21,9	21,3	20,3	18,9
13	19,5	20,3	21,1	22,2	22,2	22,2	21,6	20,6	19,2
14	19,8	20,6	21,4	22,5	22,5	22,5	21,9	20,9	19,5
15	19,8	20,6	21,4	22,5	22,5	22,5	21,9	20,9	19,5
16	19,8	20,6	21,4	22,5	22,5	22,5	21,9	20,9	19,5
17	19,5	20,3	21,1	22,2	22,2	22,2	21,6	20,6	19,2
18	19,2	20,0	20,8	21,9	21,9	21,9	21,3	20,3	18,9
19	18,9	19,7	20,6	21,7	21,7	21,7	21,1	20,0	18,7
20	18,7	19,5	20,3	21,4	21,4	21,4	20,8	19,8	18,4
21	18,4	19,2	20,0	21,1	21,1	21,1	20,5	19,5	18,1
22	18,1	18,9	19,7	20,8	20,8	20,8	20,2	19,2	17,8
23	17,7	18,5	19,4	20,5	20,5	20,5	19,9	18,8	17,5
24	17,4	18,2	19,0	20,1	20,1	20,1	19,5	18,5	17,1

(*) Temperaturas obtenidas a partir de las de correcciones de la norma UNE 100014-2004 "Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo".