EDIFICIO

*

Asignación	Tipo	Sup Total		Sup. No Climat.	Sup. Climat.	N° personas CL	Volumen	Qimp	Qvent	vent/Qir	Qretorno	Qextr	Frio						Calor				Recuperador Eficiencia Min.	Frio	Frio	Calor
UTA	CL-AP	(m2)	%	Total (m2)	Total (m2)	Total	m3	m³/h	m²/h		m³/h	m³/h	P sensible Local W	P Latente Local W	P total sensible Vent. W	P total latente Vent. W	P Total Sensible W	P Total W	P total Local W	P total Vent. W	Pc total W		%	P sensible con Rec W	P Total con Rec W	P Total con Rec W
TOTAL		4.491	77	37	3.461	2.336	14.120	112.038	114.873			108.668	249.567	171.137	638.695	85.006	888.262	1.144.405	-114.223	-804.112	-918.335			490.328	688.473	-411.744
			TAE																					1		
CL-P0A1	CL		SI	0	549	381	1646	17145	17145	1,00	16322	16.322	38115	30003	95.326	12.687	133.441	176.132	-17487	-120.015	-137.502	10	63	73.386	108.083	-61.893
CL-P0A3	CL		SI	0	512	381	1536	17145	17145	1,00	16377	16.377	38115	30003	95.326	12.687	133.441	176.132	-17487	-120.015	-137.502	11	63	73.386	108.083	-61.893
CL-P0B1	CL		SI	0	351	222	1756	9900	9900	1,00	9022	9.022	18221	17325	55.044	7.326	73.265	97.916	-6843	-69.300	-76.143	6	63	38.587	58.623	-32.484
CL-P0C1	CL		SI	0	221	160	663	12400	12400	1,00	12069	12.069	28502	12837	68.944	9.176	97.446	119.459	-9642	-86.800	-96.442	19	63	54.011	70.243	-41.758
CL-P1A1	CL		SI	0	456	308	1367	13860	13860	1,00	13176	13.176	39189	24255	77.062	10.256	116.251	150.762	-20597	-97.020	-117.617	10	63	67.702	95.752	-56.494
CL-P1A3	CL		SI	7	367	246	1122	**12548**	12548	1,00	11987	11.987	36027	19544	69.768	9.286	105.795	134.624	-18711	-87.837	-106.548	11	63	61.841	84.821	-51.211
CL-SALON	CL		SI	0	458	400	2518	19440	19440	1,00	18181	18.181	34634	34020	108.086	14.386	142.720	191.126	-12254	-136.080	-148.334	8	63	74.626	113.969	-62.604
CL-VESTIBULO 0	CL	**1,0**	SI	0	386	175	2702	9600	9600	1,00	8249	8.249	16764	3150	53.376	7.104	70.140	80.394	-11202	-67.200	-78.402	4	63	36.513	42.292	-36.066
ZAP-1	AP			30	163	63	811	-	2835	-	-	3.284	-	-	15.763	2.098	15.763	17.861	-	-19.845	-19.845		63	5.832	6.608	-7.343

EDIFICIO

Asignación	Tipo	Temperatura Salida Verano	Temperatura retorno Verano	Temperatura Entrada BAT. Verano	Temperatura Salida Invierno	Temperatura retorno Invierno	Temperatura Entrada Bat. Invier	Filtros Previos	Filtros Finales	Presión disponible(mm.c.a)		Tipo Control	Tipo Control	Otros datos						
UTA	CL-AP									Impulsión mmca	Retorno mmca			BY-PASS RECUPERADOR	Humec. Retorno	Recuperador Rotativo	Calidad de aire	Todo Aire Exterior	Free-cooling	Mezcla
TOTAL																				
CL-P0A1	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	38	25	Tipo 2	Tret+CO2+VAV Zonas		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
CL-P0A3	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	38	25	Tipo 2	Tret+CO2+VAV Zonas		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
CL-P0B1	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	40	35	Tipo 2A	Tret+CO2		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
CL-P0C1	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	40	30	Tipo 2	Tret+CO2+VAV Zonas		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
CL-P1A1	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	40	28	Tipo 2	Tret+CO2+VAV Zonas		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
CL-P1A3	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	40	28	Tipo 2	Tret+CO2+VAV Zonas		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
CL-SALON	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	45	30	Tipo 2A	Tret+CO2		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
CL-VESTIBULO 0	CL	15ºC	4ºC 50%	27ºC	27ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	40	20	Tipo 2A	Tret+CO2		NO	SI	SI	SI	SI	SI OPCION
ZAP-1	AP	24ºC	4ºC 50%	27ºC	22ºC	22ºC 50%	15ºC	F7	F9	40	28	Tipo 1	Timp		NO	SI	NO	SI	SI	SI OPCION