Proyecto

12/11/2020 2-018 AULARIO

Cliente

Observaciones

12/11/20	2-018 AULARIO

Posición	Lv	Artículo	Unidades
0-003		Schako- DQJA-SQ-Z-A-600	

DQJA-SQ
NW = 600
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 600 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 510m³/h Lwa= 25dB(A) Δpt= 12Pa
X= 1,5m Y= 2,6m Vmax= 0,18m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,4m Yh= 0m I= 30,3 Tv= 0,07

0-004		Schako- DQJA-SQ-Z-A-600	

DQJA-SQ
NW = 600
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 600 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 550m³/h Lwa= 27dB(A) Δpt= 14Pa
X= 1,5m Y= 2,6m Vmax= 0,2m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,5m Yh= 0m I= 30,3 Tv= 0,07

0-033		Schako- DSX-XXL-3-Z,LIIR, L=1000mm	

DSX-XXL
S= 3
Impulsión
LIIRL = 1000 mm

DSX-XXL L= 1000 Z/A= Z Compuerta 100% Abierta LIIR S=3
Vzu= 286m³/h Durchlaß Lwa= 22dB(A) Δpt= 10Pa X+Y= 4m Vmax= 0,15m/s
ΔtoK= 10k Xkr= 1,92m I= 5,54 Tv= 0,17

0-25 salon		Schako- DQJA-SR-Z-A-800	

DQJA-SR
NW = 800
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SR NW= 800 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 810m³/h Lwa= 30dB(A) Δpt= 13Pa
X= 1,8m Y= 2,6m Vmax= 0,19m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,6m Yh= 0m I= 26,7 Tv= 0,09

12/11/20	2-018 AULARIO

Posición	Lv	Artículo	Unidades
1-004		Schako- DQJA-SQ-Z-A-600	

DQJA-SQ
NW = 600
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 600 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 566m³/h Lwa= 28dB(A) Δpt= 15Pa
X= 1,8m Y= 1,8m Vmax= 0,22m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,5m Yh= 0m I= 25,8 Tv= 0,08

1-005 Schako- DQJA-SQ-Z-A-500

DQJA-SQ
NW = 500
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 500 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 504m³/h Lwa= 33dB(A) Δpt= 17Pa
X= 1,8m Y= 1,8m Vmax= 0,18m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,7m Yh= 0m I= 32,8 Tv= 0,06

1-007 Schako- DQJA-SQ-Z-A-600

DQJA-SQ
NW = 600
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 600 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 577m³/h Lwa= 29dB(A) Δpt= 16Pa
X= 1,8m Y= 1,8m Vmax= 0,22m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,5m Yh= 0m I= 25,8 Tv= 0,08

1-007 SEMI Schako- DQJA-SQ-Z-A-600

DQJA-SQ
NW = 600
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 600 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 577m³/h Lwa= 29dB(A) Δpt= 16Pa
X= 1,8m Y= 2m Vmax= 0,21m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,5m Yh= 0m I= 27,6 Tv= 0,07

12/11/20	2-018 AULARIO

Posición	Lv	Artículo	Unidades
1-017		Schako- DQJA-SQ-Z-A-600	

DQJA-SQ
NW = 600
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 600 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 360m³/h Lwa= 17dB(A) Δpt= 6Pa
X= 1,5m Y= 1,8m Vmax= 0,16m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1m Yh= 0m I= 23,2 Tv= 0,09

1-024 Schako- DQJA-SQ-Z-A-500

DQJA-SQ
NW = 500
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 500 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 435m³/h Lwa= 29dB(A) Δpt= 13Pa
X= 1,8m Y= 1,8m Vmax= 0,16m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,5m Yh= 0m I= 32,8 Tv= 0,06

1-030 Schako- DQJA-SQ-Z-A-500

DQJA-SQ
NW = 500
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SQ NW= 500 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 426m³/h Lwa= 29dB(A) Δpt= 13Pa
X= 1,68m Y= 1,8m Vmax= 0,16m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,5m Yh= 0m I= 31,4 Tv= 0,06

1-031 Schako- DQJA-SR-Z-A-500

DQJA-SR
NW = 500
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SR NW= 500 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 291m³/h Lwa= 24dB(A) Δpt= 9Pa
X= 1,35m Y= 1,8m Vmax= 0,14m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,2m Yh= 0m I= 32 Tv= 0,08

12/11/20	2-018 AULARIO

Posición	Lv	Artículo	Unidades
1-034		Schako- DQJA-SR-Z-A-500	

DQJA-SR
NW = 500
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SR NW= 500 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 274m³/h Lwa= 22dB(A) Δpt= 8Pa
X= 1,05m Y= 1,8m Vmax= 0,15m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,1m Yh= 0m I= 28,5 Tv= 0,09

1-035		Schako- DQJA-SR-Z-A-500	

DQJA-SR
NW = 500
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SR NW= 500 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 334m³/h Lwa= 28dB(A) Δpt= 12Pa
X= 1,65m Y= 1,8m Vmax= 0,14m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,4m Yh= 0m I= 35,5 Tv= 0,07

SALON		Schako- DQJA-SR-Z-A-800	

DQJA-SR
NW = 800
Impulsión
Compuerta 100% =Abierta
Posición lamas=A
Con influencia techo

DQJA-SR NW= 800 Z/A= Z Con influencia techo Compuerta 100% =Abierta A
Vzu= 810m³/h Lwa= 30dB(A) Δpt= 13Pa
X= 1,8m Y= 2,6m Vmax= 0,19m/s
ΔtoH= 0k ΔtoK= 10k Xkr= 1,6m Yh= 0m I= 26,7 Tv= 0,09

VESTIBULO		Schako- WDA-D-160	

WDA-D
NW = 160

WDA-D NW= 160 0%
Vzu= 950m³/h Lwa= 34dB(A) Δpt= 114Pa X= 20m Y= 4m Vmax= 0,63m/s
ΔtoK= 6k Yh= 0m I= 54 Tv= 0,03
