DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA DE REFERENCIA 60ºC. SOLAR TERMICA. HE-4

		Uso según criterio	Cantidad	Usos	Litros ACS/día a 60ºC	Total
	AULARIO UCA					
NIVEL +0	Aula juicios Ala A	OFICINAS	**120**	**1**	**2**	240
	Aulas mediana Ala A (2 uds)	OFICINAS	**250**	**1**	**2**	500
	Aulas mediana Ala B (3 uds)	OFICINAS	**375**	**1**	**2**	750
	Aula informática (2 uds)	OFICINAS	**144**	**1**	**2**	288
	Aula grande 2	OFICINAS	**220**	**1**	**2**	440
	Salon de actos	OFICINAS	**400**	**1**	**2**	800
			1509		**TOTAL N+0**	**3018**
NIVEL +1	Aula seminario Ala A (4 uds)	OFICINAS	**300**	**1**	**2**	600
	Aula seminario Ala B	OFICINAS	**75**	**1**	**2**	150
	Aula seminario Ala B	OFICINAS	**110**	**1**	**2**	220
	Aula seminario lab idioma Ala B	OFICINAS	**50**	**1**	**2**	100
	Observación Ala B	OFICINAS	**6**	**1**	**2**	12
			541		**TOTAL N+1**	**1082**
	TOTAL CONSUMO DIA.		**2050**	**personas**		**4100** **Litros**