CUMPLIMIENTO CTE DB-HE 3							
DEFINICIÓN DE LOS LOCALES	VEEI		Lm	Superf.	Potencia	Potencia por superfici	Potencia máxima a instalar
	DISEÑADO	VEEI MAX	(lux)	(m2)	(W)	(W/m2)	(W/m2)
LAB.IDIOMAS	1,27	4,00	450	84,00	478,8	5,70	10,00
AULA INFORÁTICA	1,31	4,00	409	68,00	364,6	5,36	10,00
AULA GRANDE	1,49	4,00	277	256,00	1060,0	4,14	10,00
SALÓN DE ACTOS	1,04	4,00	413	460,00	1980,0	4,30	10,00
CONSERJERÍA	1,66	4,00	292	13,00	63,0	4,85	10,00
ALMACÉN	2,50	4,00	280	6,00	42,0	7,00	10,00
ESTAR PONIENTES	2,30	4,00	365	10,00	84,0	8,40	10,00
ASEO F./M.	2,99	4,00	286	9,00	77,0	8,56	10,00
ASEO ADAPT.	2,49	4,00	281	5,00	35,0	7,00	10,00
PASILLO	1,91	4,00	191	107,00	390,0	3,64	10,00
ACCESO SALÓN DE ACTOS	2,01	4,00	298	14,00	84,0	6,00	10,00
PASILLO CENTRAL	0,44	4,00	174	520,00	402,0	0,77	10,00